

МУП «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

162130, г.Сокол, Почтовый переулок, д.5, тел./факс +7 (81733) 2-20-69

Справка качества питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть г.Сокол за июнь 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	ПДК по СанПиН 1.2.3685-21	Значение
1.	Цветность	град.(Сг-Со)	20	10
2.	Мутность	ЕМФ	2,6	Менее 1
3.	Запах 20°С	баллы	2	2
4.	Запах 60°С	баллы	2	2
5.	Вкус и привкус	баллы	2	2
6.	Перманганатная окисляемость	мгО/дм ³	5,0	3,36
7.	Алюминий	мг/дм ³	0,2	0,04
8.	Хлор остаточный активный	мг/дм ³	0,8 – 1,2	0,9
9.	Марганец	мг/дм ³	0,1	0,04
10.	Жесткость	мг-экв/дм ³	7,0	Более 0,4
11.	Аммоний-ион	мг/дм ³	2,0	1,65
12.	Железо	мг/дм ³	0,3	0,12
13.	Нитрат-ион	мг/дм ³	45	0,3
14.	Нитрит-ион	мг/дм ³	3,0	Менее 0,02
15.	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	144
16.	Сульфат-ион	мг/дм ³	500	69
17.	Хлорид-ион	мг/дм ³	350	11
18.	Медь	мг/дм ³	1,0	0,04
19.	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие	0
20.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Отсутствие	0
21.	Колифаги	БОЕ в 100 мл	Отсутствие	0
22.	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	Не более 50	0
23.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ в 20 мл	Отсутствие	0